

MUNICÍPIO DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Relatório Mensal (Julho 2020)

N.º Determinações Realizadas – 53

N.º Determinações > VP – 0

% Análises Realizadas – 100%

% Análises Conformes – 100%

Parâmetros Analisados*	Análises Realizadas	Unidades	Valores Obtidos		Decreto-Lei n.º 152/17		
			Min.	Máx.	V.P.	> V.P.	% > V.P.

Análises do Tipo Controlo Rotina 1

Bactérias Coliformes	11	N/100mL	0	0	0	0	0%
Cloro residual disponível	11	mg/l Cl ₂	0,26	0,7	--	--	--
<i>Escherichia coli</i>	11	N/100mL	0	0	0	0	0%

Análises do Tipo Controlo Rotina 2

Cheiro	2	Fact. Diluiç.	<1	<1	3	0	0%
<i>Clostridium Perfringens</i>	2	N/100mL	0	0	0	0	0%
Condutividade a 20°C	2	µS/cm	235	240	2500	0	0%
Cor (após filtração simples)	2	mg/L Pt-Co	<3	<3	20	0	0%
Número de colónias a 22°C	2	N/mL	0	0	-	0	0%
Número de colónias a 37°C	2	N/mL	0	0	-	0	0%
pH	2	-	7,2	7,4	6,5 – 9,0	0	0%
Sabor	2	Factor diluição	<1	<1	3	0	0%
Enterococos intestinais	2	ufc/100mL	0	0	0	0	0%
Turvação	2	NTU	<1	<1	4	0	0%

TOTAL	53				0	0%
-------	----	--	--	--	---	----

[*]Apenas são apresentados os parâmetros mais relevantes, os restantes estão disponíveis nos serviços do município.