

MUNICÍPIO DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Relatório Mensal (Julho 2021)

N.º Determinações Realizadas – 66

N.º Determinações > VP – 0

% Análises Realizadas – 100%

% Análises Conformes – 100%

Parâmetros Analisados*	Análises Realizadas	Unidades	Valores Obtidos		Decreto-Lei n.º 152/17		
			Min.	Máx.	V.P.	> V.P.	% > V.P.

Análises do Tipo Controlo Rotina 1

Bactérias Coliformes	12	N/100mL	0	0	0	0	0%
Cloro residual disponível	12	mg/l Cl ₂	0,29	0,6	--	--	--
<i>Escherichia coli</i>	12	N/100mL	0	0	0	0	0%

Análises do Tipo Controlo Rotina 2

Cheiro	3	Fact. Diluiç.	<1	<1	3	0	0%
<i>Clostridium Perfringens</i>	3	N/100mL	0	0	0	0	0%
Condutividade a 20°C	3	µS/cm	150	236	2500	0	0%
Cor (após filtração simples)	3	mg/L Pt-Co	<3,0	<3,0	20	0	0%
Número de colónias a 22°C	3	N/mL	0	0	-	0	0%
Número de colónias a 36°C	3	N/mL	0	0	-	0	0%
pH	3	-	7,4	7,7	6,5 – 9,0	0	0%
Sabor	3	Factor diluição	<1	<1	3	0	0%
Enterococos intestinais	3	ufc/100mL	0	0	0	0	0%
Turvação	3	NTU	<1	<1	4	0	0%

TOTAL	66				0	0%
-------	----	--	--	--	---	----

[*]Apenas são apresentados os parâmetros mais relevantes, os restantes estão disponíveis nos serviços do município.