

MUNICÍPIO DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Relatório Mensal (Fevereiro 2023)

N.º Determinações Realizadas – 52

N.º Determinações > VP – 0

% Análises Realizadas – 100%

% Análises Conformes – 100%

Parâmetros Analisados*	Análises Realizadas	Unidades	Valores Obtidos		Decreto-Lei n.º 152/17		
			Min.	Máx.	V.P.	> V.P.	% > V.P.

Análises do Tipo Controlo Rotina 1

Bactérias Coliformes	14	N/100mL	0	0	0	0	0%
Cloro residual disponível	14	mg/l Cl ₂	0,31	0,7	--	--	--
<i>Escherichia coli</i>	14	N/100mL	0	0	0	0	0%

Análises do Tipo Controlo Rotina 2

Cheiro	1	Fact. Diluiç.	<1	<1	3	0	0%
<i>Clostridium Perfringens</i>	1	N/100mL	0	0	0	0	0%
Condutividade a 20°C	1	µS/cm	207	207	2500	0	0%
Cor (após filtração simples)	1	mg/L Pt-Co	<3,0	<3,0	20	0	0%
Número de colónias a 22°C	1	N/mL	0	0	-	0	0%
Número de colónias a 37°C	1	N/mL	0	0	-	0	0%
pH	1	-	7,4	7,4	6,5 – 9,0	0	0%
Sabor	1	Factor diluição	<1	<1	3	0	0%
Enterococos intestinais	1	ufc/100mL	0	0	0	0	0%
Turvação	1	NTU	<1,0	<1,0	4	0	0%

TOTAL	52				0	0%
-------	----	--	--	--	---	----

[*]Apenas são apresentados os parâmetros mais relevantes, os restantes estão disponíveis nos serviços do município.